



Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul

Esclarecimento nº 1 ao Edital de Concorrência nº 02/2025

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento nº 01 referente ao Edital de Concorrência nº 02/2025, recebido através do e-mail licitacao@crmvs.gov.br, em 25 de novembro de 2025, nos termos da Cláusula 12 do Edital – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, seguem as informações:

Esclarecimento 1:

1. **De:** Joaopedro@demartini.com.br

Para: "Licitações" <licitacao@crmvs.gov.br>

Cc: angelita@demartini.com.br, "José A. Prates Jr." <eng.prates@demartini.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 25 de novembro de 2025 14:14:47

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos Concorrência 90002/2025 - CRMV-RS / UASG 925163

Prezados, boa tarde.

Referente: Concorrência 90002/2025 – CRMV-RS

Conforme projetos, memorial e lista de materiais referente instalações de climatização da sede CRMV RS, estão descritos itens referentes às instalações de ventilação, contendo os itens abaixo:

*Planilha descritiva de equipamentos de ventilação.





Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul

2	VENTILAÇÃO	Unid.	Quant.
2.1	Equipamentos		
2.1.1	Ventilador helicocentrífugo ultrasilencioso em linha para dutos conexão Ø100mm. Vazão máxima 285 m³/h. Alimentação 220V/1F/60Hz. Potência 40W. Ref.:Soler & Palau TD-250/100 SILENT	Unid	5,00
2.1.2	Ventilador helicocentrífugo ultrasilencioso em linha para dutos conexão Ø150mm. Vazão máxima 585 m³/h. Alimentação 220V/1F/60Hz. Potência 70W. Ref.:Soler & Palau TD-500/150 SILENT	Unid	1,00
2.1.3	Caixa de filtro para tomada de ar externo. Para dutos diâmetro Ø100 mm. Filtros classe G4 e F8. Ref.:Sicflux - Filbox Red 100	Unid	2,00
2.1.4	Caixa de filtro para tomada de ar externo. Para dutos diâmetro Ø150 mm. Filtros classe G4 e F8. Ref.:Sicflux - Filbox Red 150	Unid	1,00
2.1.5	Gabinete de ventilação, 100% ar externo comporta filtro e filtros classe G4 e F8 para renovação de ar ambiente Pressão 45mmca. Alimentação 220V/1F/60Hz. Potência 45W. Ref.:Berliner Luft BBT 250	Unid	1,00
2.2	Dutos		
2.2.1	Duto rígido em PVC Ø100mm	m	18,00
2.2.2	Duto rígido em PVC Ø150mm	m	4,00
2.2.3	Curva 90° PVC Ø100mm	Unid	4,00
2.2.4	Curva 45° PVC Ø100mm	Unid	1,00
2.2.5	Curva 45° PVC Ø150mm	Unid	1,00
2.2.6	Junção PVC Ø100mm	Unid	2,00
2.2.7	Junção PVC Ø150mm	Unid	1,00
2.2.8	Junção PVC Ø150mm com redução lateral Ø100mm	Unid	1,00
2.2.9	Duto flexível Ø100mm	m	28,00
2.2.10	Duto flexível Ø150mm	m	8,00
2.2.11	Duto rígido redondo em aço galvanizado Ø100mm	m	41,00
2.2.12	Duto rígido redondo em aço galvanizado Ø150mm	m	7,00
2.2.13	Curva 90° em aço galvanizado Ø100mm	Unid	1,00
2.2.14	Bota em aço galvanizado para derivação do duto redondo em duto retangular Ø100mm	Unid	16,00
2.2.15	Bota em aço galvanizado para derivação do duto redondo em duto retangular Ø150mm	Unid	4,00
2.2.16	Chapa de aço galvanizado #24	Kg	114,00
2.2.17	Chapa de aço galvanizado #26	Kg	145,00
2.2.18	Junta Simples	Kg	20,00
2.2.19	Chaveta	Kg	10,00
2.2.20	Rebite POP EAD-435-S	Unid	220,00
2.3	Acessórios		
2.3.1	Difusor/ captor circular com regulagem de vazão, em plástico abs. Diâmetro 100 mm Ref.:Sicflux - RVA 100	Unid	24,00
2.3.2	Difusor/ captor circular com regulagem de vazão, em plástico abs. Diâmetro 100 mm Ref.:Sicflux - RVA 150		6,00
2.3.3	Grelha redonda fixa com colarinho, em plástico abs. Diâmetro Ø100 mm. Ref.:Sicflux - S 100	Unid	5,00
2.3.4	Grelha redonda fixa com colarinho, em plástico abs. Diâmetro Ø150 mm. Ref.:Sicflux - S 150	Unid	1,00
2.3.5	Veneziana externa para tomada de ar, impede entrada de água e de insetos. Dimensões 797x497 mm Ref.:Trox AWK 797x497	Unid	1,00
2.3.6	Junta flexível para dutos	vb.	1,00
2.3.7	Suporte para fixação dos dutos pvc e flexíveis	vb.	1,00

No entanto, na planilha de orçamento não foi identificado itens referentes às instalações de ventilação, portanto questiono: Devem ser desconsiderados do orçamento materiais e mão de obra para instalação dos ventiladores, e rede de dutos de ventilação?

Att,





Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul

Resposta:

Não deve ser considerado o fornecimento e instalação dos materiais de ventilação.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2025.

Amanda Oliveira

Pregoeira

CRMV-RS



CRMVRS
Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201 - Bom Fim - CEP: 90.035-006 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 2104 0566 - crmvr@crmvr.gov.br - www.crmvr.gov.br